



Администрация городского округа «Вуктыл»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыл
(МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыл)
«Дюймовочка» «челядьӧс видзанін» Вуктыл кар
школаӧдз велӧдан муниципальной сьӧмкуд учреждение
Комсомольская ул., д. 16, г. Вуктыл, Республика Коми, 169570
телефон: 8(82146) 21-5-96; E-mail: sad25-vuktyl@mail.ru
ОКПО 41668164, ОГРН 1021100934690,
ИНН 1107004000/ КПП 110701001
01.12.2021 № 484

Начальнику отделения НД и ПР г.Вуктыла
Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России

Непогодину А.С.

на № _____ от _____

Ответ
на ПРЕДПИСАНИЕ № 24/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

В ответ на Ваше ПРЕДПИСАНИЕ № 24/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, администрация МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл (далее – Детский сад) сообщает:

1. Приняты меры к устранению и недопущению впредь указанных нарушений.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Результат устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	Обеспечить ширину эвакуационных выходов из здания не менее 1,2м	01.12.2021	Заключен и проплачен договор № 137 от 23.11.2021 г. «Оказание услуги по определению пожарного риска для объекта «МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыл,
2	Обеспечить наличие на дверях эвакуационных выходов, ведущих на лестничные клетки,	23.08.2021	Установлены доводчики

	приспособлений для самозакрывания		
3	Обеспечить наличие аварийного освещения на путях эвакуации объекта защиты	01.12.2021	Приобретены и установлены аварийные светодиодные KL-30A
4	Оборудовать помещения электрощитовых на объекте защиты автоматической установкой пожаротушения	01.12.2021	Приобретены и установлены в электрощитовых АУПП Сфера FINFIRE
5	Обеспечить на объекте защиты наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	23.08.2021	Приобретен самоспасатель ШАНС-Е с фильтрами ФСЭ-С полумаска
6	Обеспечить на объекте защиты проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности 1 раз в год, с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	23.08.2021	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты предусмотрен раздел для внесения записи о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности 1 раз в год

Приложение:

1. Копия договора № 137 от 23.11.2021 г. на 6 листах.
2. Копия счета № 137/1 от 23.11.2021 г. на 1 листе.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл



Исп.: В.В.Моренченко, 8(82146)21596

М.В.

Моренченко В.В.